

Comune di Villarosa



Valori medi* semestrali al 31/12/2018

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,86	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	452,80	non previsto
DUREZZA	°F	31,60	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	622,40	2500
CALCIO	mg/l Ca	67,60	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	35,40	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,20	0,50
CLORURI	mg/l Cl	30,60	250
SOLFATI	mg/l SO4	67,20	250
POTASSIO	mg/l K	2,60	non previsto
SODIO	mg/l Na	21,80	200
ARSENICO	µg/l As	2,00	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	207,60	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,05	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,23	1,50
NITRATI	mg/l NO3	6,10	50
NITRITI	mg/l NO2	0,20	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	7,80	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale