

# Comune di Gagliano



## Valori medi\* semestrali al 31/03/2017

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,41	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	154,00	non previsto
DUREZZA	°F	12,40	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	762,67	2500
CALCIO	mg/l Ca	36,33	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	8,00	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,37	0,50
CLORURI	mg/l Cl	16,00	250
SOLFATI	mg/l SO4	5,05	250
POTASSIO	mg/l K	2,20	non previsto
SODIO	mg/l Na	12,83	200
ARSENICO	µg/l As	1,07	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	138,67	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,02	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,06	1,50
NITRATI	mg/l NO3	0,83	50
NITRITI	mg/l NO2	0,13	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	10,33	50

(\*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale