

Comune di Aidone



Valori medi* semestrali al 30/06/2022

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,67	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	457,43	non previsto
DUREZZA	°F	22,00	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	700,71	2500
CALCIO	mg/l Ca	106,00	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	27,53	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,13	0,50
CLORURI	mg/l Cl	35,24	250
SOLFATI	mg/l SO4	95,01	250
POTASSIO	mg/l K	8,99	non previsto
SODIO	mg/l Na	29,84	200
ARSENICO	µg/l As	3,93	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	305,14	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,17	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,19	1,50
NITRATI	mg/l NO3	0,63	50
NITRITI	mg/l NO2	0,16	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	3,70	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale