

Comune di Leonforte



Valori medi* semestrali al 30/06/2022

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,69	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	558,29	non previsto
DUREZZA	°F	24,77	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	815,86	2500
CALCIO	mg/l Ca	91,67	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	52,71	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,16	0,50
CLORURI	mg/l Cl	94,76	250
SOLFATI	mg/l SO4	103,00	250
POTASSIO	mg/l K	13,90	non previsto
SODIO	mg/l Na	46,29	200
ARSENICO	µg/l As	4,21	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	306,67	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,13	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,37	1,50
NITRATI	mg/l NO3	26,54	50
NITRITI	mg/l NO2	0,16	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	2,30	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale