

# Comune di Aidone



## Valori medi\* semestrali al 30/06/2023

| Parametri caratteristici acqua potabile | U.M.                      | Valore Rilevato | Limite D. Lgs 31/01     |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO            | PH                        | 7,20            | $\geq 6,5$ e $\leq 9,5$ |
| RESIDUO FISSO A 180°                    | mg/l                      | 430,00          | non previsto            |
| DUREZZA                                 | °F                        | 3,97            | non previsto            |
| CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°          | $\mu\text{S}/\text{cm}$   | 746,67          | 2500                    |
| CALCIO                                  | mg/l Ca                   | 120,00          | non previsto            |
| MAGNESIO                                | mg/l Mg                   | 23,53           | non previsto            |
| AMMONIO                                 | mg/l NH <sub>4</sub>      | 0,10            | 0,50                    |
| CLORURI                                 | mg/l Cl                   | 31,00           | 250                     |
| SOLFATI                                 | mg/l SO <sub>4</sub>      | 68,33           | 250                     |
| POTASSIO                                | mg/l K                    | 1,80            | non previsto            |
| SODIO                                   | mg/l Na                   | 24,00           | 200                     |
| ARSENICO                                | $\mu\text{g}/\text{l}$ As | 2,50            | 10                      |
| BICARBONATO                             | mg/l HCO <sub>3</sub>     | 437,33          | non previsto            |
| CLORO RESIDUO                           | mg/l                      | 0,26            | non previsto            |
| FLUORURI                                | mg/l F                    | 0,16            | 1,50                    |
| NITRATI                                 | mg/l NO <sub>3</sub>      | 2,63            | 50                      |
| NITRITI                                 | mg/l NO <sub>2</sub>      | 0,10            | 0,50                    |
| MANGANESE                               | $\mu\text{g}/\text{l}$ Mn | 12,47           | 50                      |

(\*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale