

Trasmessa a mezzo pec

SICILIACQUE SPA

Prot. Uscita

001-0008422-GEN/2024



BARCODE: -001.1118687-

24-09-2024 - 11:00:56

Alle **Prefetture di Caltanissetta ed Enna**

Al **Dipartimento Regionale della Protezione Civile**
Struttura di supporto al Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato della OCDPC

Alle **ATI di Caltanissetta ed Enna**

Ad **Acquaenna S.c.p.A**
Ad **Acque di Caltanissetta**

Al Comuni di **Calascibetta, Caltanissetta, Enna, San Cataldo,**

All'**A.S.I. di Dittaino (EN)**
Al **CEFPAS di Caltanissetta**
Al **Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta**

e p.c.

All' **Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**
Servizio 1 – Tutela delle Risorse Idriche

OGGETTO: problema acquedotto Ancipa basso.

Con la presente si comunica che continuano a sussistere problemi di tenuta idraulica nell'adduttore Ancipa basso in c.da Girgia in territorio di Enna, che ci hanno costretto alle ore 04:00 di questa notte a interrompere il flusso a valle dell'abitato di Leonforte.

E' assolutamente necessario provvedere alla sostituzione di un tratto di tubazione al posto dell'esistente che non consente più di resistere alle condizioni di esercizio, che in quel tratto sono di circa 40 bar, considerato che gli interventi di riparazione puntuale non garantiscono la sicurezza del funzionamento. Siamo riusciti a procurare il tubo in acciaio DN900 di adeguata classe di pressione e stiamo provvedendo a svuotare la tubazione per fare entrare in opera le squadre di saldatori che si alterneranno per eseguire la rimozione del tratto di acquedotto guasto, la preparazione delle testate per la giunzione con saldature strutturali di testa ed infine la giunzione della nuova tubazione. Sui luoghi saranno presenti tre imprese di manutenzione che si avvicenderanno al fine di ultimare le attività nel minor tempo possibile.

Rimangono non alimentati i comuni di Enna e Calascibetta.

Per quanto riguarda i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, stiamo provvedendo ad invertire il flusso di funzionamento dell'acquedotto Madonie Ovest in modo da consentire l'ingresso dell'acqua dal sistema Fanaco. Inoltre, d'accordo con il gestore Caltaqua, sospenderemo temporaneamente la fornitura ai comuni del Madonie Est (Marianopoli, Resuttano, S.Caterina Villerosa), recuperando un po' di risorsa per l'abitato di Caltanissetta. Le manovre su indicate consentiranno di potere alimentare il comune di San Cataldo con 50 l/s ed il comune di Caltanissetta con circa 80-90 l/s.

In particolare, per il comune di Caltanissetta abbiamo convenuto con i tecnici di Caltaqua di alimentare in parte il serbatoio San Giuliano, per definire la distribuzione sulla zona cittadina sottesa e, in parte il serbatoio Sant'Elia, per potere avviare domani un altro turno di distribuzione.

La sostituzione della tubazione sul sistema Ancipa potrà essere ultimata entro le 03:00 del 25/09/24, consentendo il riavvio dell'acquedotto e quindi l'alimentazione come di seguito indicato:

- comune di Enna e Calascibetta: entro le ore 08:00 del 25/09/24
- comune di Caltanissetta: entro le ore 10:00 del 25/09/24.

L'alimentazione di San Cataldo rimarrà assicurata dal sistema Fanaco-Madonie Ovest fino a cessato bisogno (48/72 ore), poi verrà ripristinata l'erogazione da Ancipa.

Seguiranno aggiornamenti sull'avanzamento delle attività.

Distinti saluti.

Siciliacque S.p.A.
Il Direttore Operativo
(Ing. Massimo Burrano)

