

# Comune di Assoro



## Valori medi\* semestrali al 30/06/2021

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,70	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	612,83	non previsto
DUREZZA	°F	45,43	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	825,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	83,07	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	59,85	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,09	0,50
CLORURI	mg/l Cl	64,18	250
SOLFATI	mg/l SO4	119,53	250
POTASSIO	mg/l K	5,96	non previsto
SODIO	mg/l Na	26,85	200
ARSENICO	µg/l As	3,52	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	87,67	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,15	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,30	1,50
NITRATI	mg/l NO3	7,73	50
NITRITI	mg/l NO2	0,05	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	0,60	50

(\*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale