

Comune di Centuripe



Valori medi* semestrali al 30/06/2021

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	26,02	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	379,00	non previsto
DUREZZA	°F	42,60	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	503,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	91,08	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	48,25	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,14	0,50
CLORURI	mg/l Cl	48,15	250
SOLFATI	mg/l SO4	5,08	250
POTASSIO	mg/l K	14,50	non previsto
SODIO	mg/l Na	12,08	200
ARSENICO	µg/l As	3,88	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	79,00	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,14	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,25	1,50
NITRATI	mg/l NO3	4,95	50
NITRITI	mg/l NO2	0,05	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	3,43	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale