

Comune di Valguarnera



Valori medi* semestrali al 30/06/2014

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,95	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	251,30	non previsto
DUREZZA	°F	19,91	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	373,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	68,03	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	7,08	non previsto
AMMONIACA	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	20,65	250
SOLFATI	mg/l SO4	45,18	250
POTASSIO	mg/l K	1,45	non previsto
SODIO	mg/l Na	14,30	200
ARSENICO	µg/l As	0,10	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	142,30	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,19	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,18	1,50
NITRATI	mg/l NO3	8,38	50
NITRITI	mg/l NO2	0,01	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	1,98	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale