

# Comune di Troina



## Valori medi\* semestrali al 28/04/2016

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,91	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	213,60	non previsto
DUREZZA	°F	15,21	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	283,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	52,50	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	5,10	non previsto
AMMONIACA	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	7,90	250
SOLFATI	mg/l SO4	15,90	250
POTASSIO	mg/l K	1,00	non previsto
SODIO	mg/l Na	9,30	200
ARSENICO	µg/l As	0,10	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	146,50	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,25	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,10	1,50
NITRATI	mg/l NO3	0,40	50
NITRITI	mg/l NO2	0,01	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	7,50	50

(\*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale