

Comune di Centuripe



Valori medi* semestrali al 19/09/2016

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,74	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	411,20	non previsto
DUREZZA	°F	36,57	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	1494,24	2500
CALCIO	mg/l Ca	66,19	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	50,04	non previsto
AMMONIACA	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	36,21	250
SOLFATI	mg/l SO4	39,43	250
POTASSIO	mg/l K	15,14	non previsto
SODIO	mg/l Na	80,90	200
ARSENICO	µg/l As	2,20	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	265,60	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,08	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,26	1,50
NITRATI	mg/l NO3	3,67	50
NITRITI	mg/l NO2	0,11	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	20,77	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale