

# Comune di Assoro



## Valori medi\* semestrali al 30/03/2018

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,98	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	451,00	non previsto
DUREZZA	°F	37,80	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	2018,50	2500
CALCIO	mg/l Ca	69,50	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	49,00	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,19	0,50
CLORURI	mg/l Cl	58,50	250
SOLFATI	mg/l SO4	52,78	250
POTASSIO	mg/l K	4,50	non previsto
SODIO	mg/l Na	26,75	200
ARSENICO	µg/l As	2,50	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	181,25	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,03	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,35	1,50
NITRATI	mg/l NO3	8,50	50
NITRITI	mg/l NO2	0,05	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	12,33	50

(\*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale