

Comune di Centuripe



Valori medi* semestrali al 30/03/2018

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	8,00	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	483,50	non previsto
DUREZZA	°F	37,90	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	2080,00	2500
CALCIO	mg/l Ca	37,50	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	68,50	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,35	0,50
CLORURI	mg/l Cl	79,50	250
SOLFATI	mg/l SO4	25,03	250
POTASSIO	mg/l K	17,50	non previsto
SODIO	mg/l Na	110,00	200
ARSENICO	µg/l As	4,50	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	254,00	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,03	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,40	1,50
NITRATI	mg/l NO3	10,00	50
NITRITI	mg/l NO2	0,05	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	4,50	50

(*) I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale