

Comune di Regalbuto



Valori medi* semestrali al 30/03/2018

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	8,23	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	492,50	non previsto
DUREZZA	°F	26,25	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	2375,50	2500
CALCIO	mg/l Ca	52,00	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	52,75	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,20	0,50
CLORURI	mg/l Cl	72,25	250
SOLFATI	mg/l SO4	159,53	250
POTASSIO	mg/l K	17,25	non previsto
SODIO	mg/l Na	109,75	200
ARSENICO	µg/l As	3,25	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	286,25	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,13	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,53	1,50
NITRATI	mg/l NO3	5,01	50
NITRITI	mg/l NO2	0,05	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	14,08	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale