

Comune di Enna



Valori medi* semestrali al 31/12/2022

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,63	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	318,00	non previsto
DUREZZA	°F	3,33	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	534,42	2500
CALCIO	mg/l Ca	99,83	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	20,42	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	27,92	250
SOLFATI	mg/l SO4	55,33	250
POTASSIO	mg/l K	1,95	non previsto
SODIO	mg/l Na	18,92	200
ARSENICO	µg/l As	2,50	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	289,42	non previsto
CLORO RESIDUO	mg/l	0,22	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,13	1,50
NITRATI	mg/l NO3	3,08	50
NITRITI	mg/l NO2	0,10	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	8,18	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale