

Comune di Troina



Valori medi* semestrali al 31/12/2022

Parametri caratteristici acqua potabile	U.M.	Valore Rilevato	Limite D. Lgs 31/01
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	PH	7,50	>=6,5 e <=9,5
RESIDUO FISSO A 180°	mg/l	197,63	non previsto
DUREZZA	°F	1,84	non previsto
CONDUCIBILITA' ELETTRICA A 20°	µS/cm	335,11	2500
CALCIO	mg/l Ca	62,00	non previsto
MAGNESIO	mg/l Mg	7,26	non previsto
AMMONIO	mg/l NH4	0,10	0,50
CLORURI	mg/l Cl	16,88	250
SOLFATI	mg/l SO4	15,13	250
POTASSIO	mg/l K	1,00	non previsto
SODIO	mg/l Na	11,63	200
ARSENICO	µg/l As	2,50	10
BICARBONATO	mg/l HCO3	197,63	non previsto
CORO RESIDUO	mg/l	0,18	non previsto
FLUORURI	mg/l F	0,10	1,50
NITRATI	mg/l NO3	1,01	50
NITRITI	mg/l NO2	0,10	0,50
MANGANESE	µg/l Mn	24,18	50

(*) i valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull' intero territorio comunale