

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

Alle Prefetture di Caltanissetta ed Enna

Alle ATI di Caltanissetta ed Enna

Ad Acquaenna S.c.p.A
Ad Acque di Caltanissetta

Ai Comuni di Aidone, Barrafranca, Butera, Calascibetta, Enna,
Mazzarino, Piazza Armerina, Raddusa, Valguarnera Caropepe

All'A.S.I.di Dittaino (EN)
Al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta
Al Consorzio di Bonifica 6 di Enna
All'ASI di Butera

OGGETTO: interruzione esercizio acquedotti Ancipa e Blufi.

Con la presente si comunica che alle ore 19:30 del 06/05/24 si è interrotto l'esercizio dell'acquedotto Ancipa a causa dell'improvvisa rottura della tubazione principale in c.da Lavandaio nel territorio di Agira (EN).

Ciò ha causato la sospensione dell'erogazione ai serbatoi dei comuni in indirizzo.

A breve inizieranno i lavori di riparazione del guasto che si protrarranno per tutta la notte, prevedendo di potere ripristinare le forniture nei tempi di seguito indicati:

- comuni di Gagliano Castelferrato, Agira, Nissoria, Assoro Frazione San Giorgio: entro le 16:00 del 07/05/24;
- comuni di Enna, Calascibetta, Consorzio CB6, ASI Mulinello, Raddusa: entro le 19:00 del 07/05/24;
- comune di Aidone, Comune di Valguarnera e Comune di Piazza Armerina: entro le ore 24:00 del 07/05/24;
- comuni di Mazzarino, Barrafranca: entro le ore 24:00 del 07/05/24;
- utenze di rete esterna acquedotto Gela-Licata (Manfria, Desusino, Tenutella, Falconara, Serenusia) e Z.I. di Butera: entro le 10:00 del 08/05/24.

Considerata la situazione di grande criticità determinata dalle misure di razionamento messe in atto sul sistema Ancipa, per consentire una più rapida ripresa dal disservizio causato, saranno garantite dotazioni idriche in aumento rispetto al piano per ogni comune coinvolto, per 72 ore dopo il riavvio.

Siciliacque S.p.A.

Il Direttore Operativo

(Ing. Massimo Burrano)

